



Strzeleccki, 15.03.2017r.

IR.IV.271.2.2.2017.FB

Dot.: „ Przetarg nieograniczony na zadanie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzeleccki oraz budowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach”

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót dla zadania nr 2 (część 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach nie ujęto pozycji związanych z wykonaniem zasilania dla przepompowni sieciowej i przydomowych. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy wykonanie zasilania należy ująć w cenie ofertowej, ewentualnie wnosimy o wprowadzenie do przedmiaru właściwych pozycji związanych z budową zasilania?

Ad 1. Wykonanie zasilania dla pompowni sieciowej i pompowni przydomowych należy ująć w cenach ofertowych pompowni.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w związku z przyjętym rozliczeniem kosztorysowym będzie rozliczał odbudowy nawierzchni do faktycznie wykonanych odtworzeń, czy też ogranicza rozliczenie do konkretnej szerokości przypadającej na metr bieżący realizowanego kanału?

Jeśli będą ograniczenia to prosimy o podanie konkretnych uznawanych szerokości dla poszczególnych warstw drogi.

Ad 2. Odtworzenia nawierzchni dróg należy przyjąć zgodnie z decyzjami zarządców uwzględniając szerokości wykopów określone specyfikacji technicznej ST 00.01 - punkt 5.3 i 7 oraz istniejące uzbrojenie terenu, które narzuci wymagany sposób odtworzenia. W załączniku obowiązująca Decyzja nr 44/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego dotycząca dróg powiatowych.

Wzrost kontaktowy
Fabiola Bielec
Tel. 77 407 66 60 wew.122
E mail:zp@strzeleccki.pl

WÓJT
GMINY STRZELECZKI
mgr Marek Pięcuszka