



Strzeleccki, 20.03.2017r.

IR.IV.271.2.4.2017.FB

Dot.: „ Przetarg nieograniczony na zadanie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzeleccki oraz budowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach”

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót dla zadania Budowa stacji zlewczej ścieków sanitarnych m. Łowkowice gm. Strzeleccki w pozycji 28 ujęto zastawkę kanałową montowaną w studni S2. W związku z brakiem uszczegółowienia tego rozwiązania w dokumentacji techniczno – projektowej zwracamy się z prośbą o opublikowanie na Waszej stronie internetowej parametrów oraz rysunków technicznych lub przykładowych kart katalogowych zaprojektowanego rozwiązania.

Ad 1.

Projektuje się montaż zastawki kanałowej Dn 500 mm umożliwiającej odcięcie dopływu ścieków ze zbiornika. Zastawka w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401 dostosowana do obsługi z powierzchni terenu z uszczelnieniem EPDM, mocowana do ściany studni za pomocą adaptera (dostarczany przez producenta zastawki).

z up. Wójta
Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy

Osoba do kontaktu
Fabiola Bielec
Tel. 77 407 66 60 wew.122
E mail:zp@strzeleccki.pl