



GMINA STRZELECZKI

Rynek 4, 47-364 Strzeleccki

[www.strzeleccki.pl](http://www.strzeleccki.pl)

**URZĄD GMINY  
STRZELECZKI**

ul. Rynek 4

47-364 Strzeleccki

tel. 774668105 fax 774076661

Strzeleccki, 2015-03-11

W odpowiedzi na Państwa zapytanie czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe informujemy, że nie dopuszczamy zastosowania zamiennie rur polimerobetonowych.

Uzasadnienie:

- 1) Zamawiający uzna za spełniające wymagania materiały, których parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne umożliwią realizację zadania zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej objętej przetargiem.
- 2) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych, a projekt budowlany, wykonawczy oraz STWiOR przewiduje zastosowanie rur kamionkowych. Wobec tego Zamawiający nie widzi możliwości wykonania zamówienia, w sposób pozostający w zgodzie z powyższymi dokumentami, przy zastosowaniu rur z polimerobetonu. Zamawiający w specyfikacji technicznej wyraźnie określił jakie parametry powinien spełniać materiał:
  - Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane ze złączem V4A oraz o dopuszczalnej sile wcisku 350kN.
  - Proponowane rury przeciskowe polimerobetonowe nie można uznać z równoważne choćby ze względu na dużo mniejszą dopuszczalną siłę wcisku równą 245kN.
  - Siła wcisku jest to jeden z najważniejszych parametrów gwarantujących powodzenie wykonania prac przewiertowych i został dobrany na etapie projektowania.
- 3) Opis przedmiotu zamówienia dołączony do SIWZ wykonano zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy PZP za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Zapisy zawarte w tych dokumentach odzwierciedlają zapotrzebowanie i zaspakajają oczekiwania Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, sporządzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do pełnienia określonych funkcji w budownictwie, określa również w sposób jednoznaczny rodzaje i parametry materiałów, które winny zostać użyte do zrealizowania zamówienia i nie widzi się podstaw do dokonywania ich modyfikacji.

WÓJT  
GMINY STRZELECZKI  
*mgr Marek Pietruszka*

Urząd Gminy Strzeleccki

tel. 077/407 66 60 (wew. 106) fax. 077/407 66 61, email: [zastepca@strzeleccki.pl](mailto:zastepca@strzeleccki.pl)